

Главное управление МЧС России по Тульской области  
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26, электронный адрес: [ugpn@region.tula.net](mailto:ugpn@region.tula.net)  
ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области  
301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1, тел.8(48731) 6-02-07

г. Киреевск

(место составления акта)

« 14 » декабря 20 18 г.

(дата составления акта)

11 часов 30 мин

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 133**

по адресу/адресам: Тульская область, г. Киреевск, ул. Ленина, д. 32

(место проведения проверки)

На основании распоряжения начальника ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области капитана вн. службы Козлова Ю.В. № 133 от 04.12.2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)),

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, выездная)

Объекта защиты – здание, помещения и территория – Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Киреевский центр образования № 1»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«10» декабря 2018 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин.

«11» декабря 2018 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин.

«14» декабря 2018 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин.

Продолжительность проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/3 часа 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы):** *(заполняется при проведении выездной проверки)* Директор МКОУ «Киреевский ЦО №1» Кольцова Н.Н. 10.12.2018 г. в 10 час. 30 мин.

*(фамилии, инициалы подпись, дата, время)*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки \_\_\_\_\_

Лицо(а), проводившие проверку: Козлов Юрий Валерьевич - начальник ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МКОУ «Киреевский ЦО №1» Кольцова Н.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)



В ходе проведения проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера):

| № п/п   | Характер нарушения требований пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности (в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), требования которого(ых) нарушены  | Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|---|---|---|---|
| 1   | 2   | 3   | 4   |
| <b>Здание школы, г. Киреевск, ул. Ленина, д. 32</b> |   |   |   |
| 1   | Не обеспечены выходы из лестничной клетки в чердачное помещение через противопожарный люк 2-ГО типа   | СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 8.4*  | МКОУ «Киреевский ЦО №1»   |
| 2   | Отсутствуют двери на 2 и 3 этажах ведущие из общих коридоров на лестничную клетку с приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах.   | СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.7  | МКОУ «Киреевский ЦО №1»   |
| 3   | При ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности. Кабель и провода СПЗ, прокладываемые одиночно не имеют показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4                                  | ПП РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п. 61; СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудования. Требования пожарной безопасности» п. 4.4  | МКОУ «Киреевский ЦО №1»   |
| 4   | В помещениях установлено по 2 дымовых извещателя ИПД, что не соответствует п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности»   | ПП РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п. 61; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности» п. 14.3                            | МКОУ «Киреевский ЦО №1»   |
| 5   | Не обеспечено проведение проверки работоспособности систем автоматической сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией с использованием методов инструментального контроля в соответствии с национальными стандартами   | ПП РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п. 61; ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования» п. 5.1 | МКОУ «Киреевский ЦО №1»   |

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено, не являлось предметом проверки**
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлено, не являлось предметом проверки**



Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ *Кольцова Н.Н.*  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_ *Козлов Ю.В.*  
(подпись проверяющего)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: приказ № 83-к от 31.07.2018 г., приказ № 455 от 01.08.2018 г., контракт № 8/2018 от 13.02.2018 г., акт проверки работоспособности АПС и СОУЭ от 30.11.2018 г.

Начальник ОНД и ПР  
по Узловскому, Киреевскому районам  
и г. Донской Тульской области  
капитан вн. службы Ю.В. Козлов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



\_\_\_\_\_ *М.Л.П.*  
(подпись)

М.Л.П.

«14» декабря 2018 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МКОУ «Киреевский ЦО №1» Кольцова Н.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



«14» декабря 2018 г.

\_\_\_\_\_ *Кольцова Н.Н.*  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99

