

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26, электронный адрес: Ugpr@region.tula.net
ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области
 301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1, тел.8(48731) 6-02-07 onduzlovaya@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 8/1/1-1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению "Киреевский центр образования № 1"
муниципального образования Киреевский район**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица.)

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения

(наименование органа ГПН)

ВРИО начальника ОНД и ПР по Узловскому.

Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

майора внутренней службы Ерзаулова А.А. № 8 от « 20 » января 2021 г.

п. 1 ч. 5 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

«25» января 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.

«05» февраля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.

«19» февраля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

Старшим дознавателем ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

майором внутренней службы Быковым Андреем Вячеславовичем

проведена внеплановая/выездная проверка в отношении

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводящего (их) проверку, наименование объекта защиты и их адреса)

Объектов защиты - здания, помещения и территория школы

*Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Киреевский центр образования № 1" муниципального образования
(объект категории значительного риска)*

по адресу: 301260, Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Ленина, д. 32

совместно с Кольцовой Ниной Николаевной - Директором МКОУ "Киреевский центр образования № 1"

(указывается должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	При ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности; Проектная документация, разработанная и утвержденная, в установленном порядке отсутствует; Расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м; В варочном цеху расстояние от точечных дымовых извещателей до стены более 4,5 м; В варочном цеху расстояние от точечных тепловых извещателей до стены более 2,5 м;	п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.); ст.83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года №123-ФЗ; (п. 13.15.15; п. 13.3.14, таб. 13.3; п. 13.3.14, таб. 13.5; п.13.14.6; п. 13.14.8; п.11 таб.А.2 приложения А; п. 13.5.1 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» № 5.13130.2009	До 01.08.2021 г.	
	Приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены на листовом негорючем материале, выступающем за контур устанавливаемого оборудования менее чем на 0,1 м; Расстояние между приемно-контрольными приборами менее 50 мм. Пространство за подвесным потолком не оборудовано автоматическими установками противопожарной защиты; Излучатель и приемник (приемо-передатчик и отражатель) линейного дымового пожарного извещателя установлены на стене, на расстоянии более 0,6 м от уровня перекрытия;	п. 4.4 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.» № 3.13130.2009);	До 01.08.2021 г.	

<p>Настенные звуковые и речевые оповещатели располагаются на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм; Не подтверждена работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара.</p>	<p>п. 4.4 СП 6.13130.2013. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.</p>	<p>До 01.08.2021 г.</p>	
--	---	-------------------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организации должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность их устранения.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартирьесемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**ВРИО начальника ОНД и ПР по Узловскому,
Киреевскому районам и г. Донской Тульской области
майор внутренней службы Ерзаулов А.А.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«19» февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Киреевский центр образования № 1"

Кольцова Нина Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

«19» февраля 2021 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору: г. Узловая, ул. Советская, д. 10, каб. 101, телефон 7128004096

